

BGK 7034/02/01/2008

Informacja nr2 w sprawie przetargu nieograniczonego na :

„Budowę Kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Klwatce” w tym

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niemianowice, Kuczki, Klwatka – etap III**
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niemianowice, Kuczki, Klwatka do PSP Kuczi.**

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu:

1) W którym punkcie kosztorysu ofertowego uwzględniono szalowanie wykopów ?

W przedmiarach brak pozycji szalowanie wykopów.

Zagłębienie kolektorów sanitarnych wynosi 1,5 m – 4,5 m głębokości?

2) W którym punkcie kosztorysu ofertowego uwzględniono pozycję odwodnienia wykopów ?

W przedmiarach brak takiej pozycji.

Dokumentacja geologiczna stwierdza występowanie wody gruntowej od głębokości 1,5 m w poszczególnych odwiertach trasy kolektorów sanitarnych.

Urzędu Gminy w Goździe w odpowiedzi na pytanie z dnia 06.06.2008r. jako zamawiający wyjaśnia, że prace z zakresu,

- szalowanie wykopów,
- zagłębienia kolektorów sanitarnych (wynosi)1,5 m – 4,5 m głębokości,
- odwodnienia wykopów,

powinny być wykonane w ramach prac przy realizacji całości inwestycji.

Dlatego nie przewiduje się zwiększenia wynagrodzenia czy innych działań z uwagi na potrzebę wykonania tych prac.

