

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
z dnia 21.05.2015 r.**

**Dot.**

**Zapytania ofertowego na „Wymiana złożeń filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w miejscowości  
Małęczyn”**

**Ze względu na wartość nie przekraczającą równowartości kwoty 30000 euro niniejsze postępowanie  
prowadzone jest bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**            **Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd**  
                                         **tel. 48 320 20 97, fax. 48 320 20 97**  
                                         **Adres strony internetowej Zamawiającego: [www.gozd.pl](http://www.gozd.pl)**  
                                         **Adres e-mail: [budownictwo@gozd.pl](mailto:budownictwo@gozd.pl)**

**2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i usługa polegająca na doborze i wymianie złożeń filtracyjnych w istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Małęczynie.

**Podczas wykonywanych prac przy wymianie złożeń jednego filtra, pozostałe muszą być czynne z uwagi na to, że prace wykonywane będą na pracującej SUW. Wykonawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania robót, aby uniknąć przerwy w dostawie wody.**

**2.1 Zakres prac obejmuje:**

2.1.1. Wymianę i dobór złożeń w trzech zbiornikach filtracyjnych o średnicy 1800mm,

W tym:

- Demontaż pokrywy i włączów w odżelaziaczach,
- Wybranie zużytego złoża filtracyjnego w odżelaziaczach,
- Oczyszczenie wewnątrz odżelaziaczy,
- Zasypanie nowym złożem filtracyjnym,
- Płukanie złoża,
- Zamontowanie dodatkowego napowietrzania złożeń,
- Wywóz zużytych złożeń,

2.1.2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozytywnych wyników badań bakteriologicznych tak, aby woda nie przekroczyła określonych norm, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) Badania zostaną zlecone przez Wykonawcę i na jego koszt Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu.

2.1.3. Sprawdzenie układu do napowietrzania i rozluźniania złoża sprężonym powietrzem.

2.1.4. Sprawdzenie szczelności instalacji wodnych i sprężonego powietrza po wykonanych czynnościach

2.1.5. Dokonanie rozruchu i przeprowadzenia próby w obecności personelu obsługującego SUW.

2.1.6. Uprzątnięcie terenu.

2.1.7. Wykonanie innych niezbędnych prac w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

2.2. Wymagany minimalny okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi **36 miesięcy** licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

**3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

3.1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do dnia **31.08.2015r.**

**4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( Załącznik Nr 3)
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ostatnich 3 (trzech) latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie świadczył co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na wymianie złożeń filtracyjnych w stacji uzdatniania wody wraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
- c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:** 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

**6. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY**

6.1. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy.

**7. ZAŁĄCZNIKI**

1. Druk oferty – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie – załącznik nr 3

*Specyfikację przygotowała: Izabela Maciejczyk – Referat BGK*

*Sprawdził: Adam Siczek – Kierownik Referatu BGK*

Zatwierdził dnia ..... 12.08.2015r

WÓJT GMINY GÓZD

*Dziwiliński*  
mgr Paweł Dziwiliński

*[Signature]*  
RADCA PRAWNY  
mgr Tomasz Skoczek  
KI-R-317