

Gózd dnia 20.05.2016r.

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę Kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Podgóra”
podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz 907
z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.**

Pytanie nr 1

W związku ze wskazaniem nazwy pomp typu Pirania 09 w opisie technicznych zastosowanych w pompowniach domowych, co stanowi naruszenie ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Zapis taki stanowi sugerowanie wykonawcom zastosowanie właśnie tych i tylko tych pomp. Przecież urządzenie jakim jest pompa można obiektywnie opisać parametrami technicznymi, hydraulicznymi i innymi, zamiast wskazywać konkretnego dostawcę. Pompownie domowe i pompy stosowane są powszechnie, co oznacza, że można je opisać w sposób techniczny i merytoryczny bez wskazywania konkretnego producenta, marki czy produktu. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń w tym pomp równoważnych np. pompy WIR-R firmy INWAP do wskazanych i zasugerowanych tj pirania 09. Pompy firmy INWAP Sp. z o.o. są pompy pod każdym względem spełniające parametry techniczne zapisane w opisie technicznym do projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Podgóra i Karszówka, gm. Gózd?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje konkretnego typu pomp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań zamieszczonych w materiałach przetargowych oraz w odpowiedziach Zamawiającego do pytań przetargowych.

Pytanie nr 2

Zamawiający wskazał, iż zbiornik pompowni ma posiadać wymiary średnicę wewnętrzną 1000mm i wysokość 2250mm. Ze względu na coraz mniejsze zużycie ilości wody na 1 osobę tj. od 60-80l na dzień, stosowanie zbiorników o średnicy fi1000 spowoduje, iż rotacyjność ścieków będzie niewystarczająca, a czas zalegania ścieków we zbiorniku oraz sieci kanalizacyjnej będzie zbyt długi i doprowadzić może do pracy beztlenowej ścieków, co skutkować będzie zagniwaniem ścieków oraz wydzielaniem się odoru, smrodu z kanalizacji. Dla zbiornika fi1000 pojemność wypompowana

w 1 cyklu wynosi 150l (0,2 x 750l/m). Dzienny zrzut ścieków na 1 domostwo to od 180-320l na dobę, co spowoduje, iż ilość cykli pracy na dobę wyniesie ok. 2. Ścieki pozostające w zbiorniku lub w kanalizacji przez okres 8h będą zagniwać. Dlatego też stosuje się w zdecydowanej większości zbiorniki o średnicy fi800, gdzie $0,2m \times 520l/m = 100l$, co daje min. 3 cykle na dobę. Dodatkowo zbiorniki o DN800 posiadają specjalne dna np. zbiornik specjalny firmy INWAP ze zredukowaną komorą pracy lub z dnem kulistym, które zapobiegają sedimentacji osadów na dnie zbiornika oraz powodują zwiększenie rotacji ścieków od 4-7 cykli na dobę co daje 100% gwarancji eliminacji odorów z kanalizacji. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zbiorników do pompowni domowych o średnicy 800mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zbiorniki fi 800mm ze specjalnie ukształtowanym dnem w kształcie kuli, zmniejszającym pojemność martwą pompowni i ułatwiającym osuwanie się zanieczyszczeń stałych w kierunku pompy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.05.2016r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwitt
mgr Paweł Dziwitt