

Gózd dnia 20.05.2016r.

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę Kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Podgóra”
podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz 907
z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści pompy montowane na zawiesiu na belce w zamian za pompy montowane na stopie sprzęgającej montowanej na dnie zbiornika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawiesia hakowe, pod warunkiem, że rurowa prowadnica pompy będzie wyprowadzona pod sam włącz pompowni, tak aby można było zasprężnąć pompę do zalanej pompowni.

Zawiesia hakowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i być oparte na belce wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej.

W przypadku zastosowania zawiesi hakowych zawór zwrotny nie może być sprzężony z zawiesiem i musi być zamontowany w pionie.

Zasuwa odcinająca musi się znajdować na poziomej części rurociągu i mieć wyprowadzoną pod włącz, sztycę z kurkiem, tak aby było możliwe jej zamykanie i otwieranie z poziomu terenu

Pytanie nr 2

Czy pompownia ma być wyposażona w wyłączniki pływakowe czy w jakiś inny system pomiaru poziomów ścieków?

Odpowiedź:

Pompownia przydomowa ma być wyposażona w pomiar poziomu ścieków realizowany przy pomocy dzwonu.

Pompownia musi być także wyposażona w niezależny od dzwonu pomiar stanów awaryjnych (alarm i suchobiegi)

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści montaż sterowania pompowni w mniejszych szafkach sterowniczych niż określone w specyfikacji przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z podania dokładnych wymiarów szafy sterowniczej. Wykonawca musi dostarczyć taką obudowę szafki sterowniczej, aby zmieściły się w nim wszystkie aparaty sterujące kontrolujące. Szafka powinna spełniać parametry nie gorsze niż: IP 65, klasa izolacji II, IK10

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampkę sygnalizacyjną na 12V zamiast na 230V?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lampkę 12V zamiast 230V

Pytanie nr 5

W specyfikacji przetargowej odnośnie sterowania określono funkcjonalność „pomiar ilości stanów awaryjnych” oraz „licznik czasu pracy z uwzględnieniem opomiarowania ilości ścieków”. Proszę o określenie jakie funkcje Zamawiający miał konkretnie na myśli i w jaki sposób oczekuje realizacji tych funkcjonalności?

Odpowiedź:

Sterowanie pompowni przydomowych musi posiadać pamięć ilości stanów awaryjnych oraz licznik czasu pracy pomp. Zamawiający rezygnuje z wymagań opomiarowania ilości ścieków.

Pytanie nr 6

Czy w pompowniach przydomowych mają być zainstalowane hydrodynamiczne zawory płuczące?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania hydrodynamicznych zaworów płuczających w pompowniach sieciowych.

Zamawiający nie wymaga zastosowania hydrodynamicznych zaworów płuczających w pompowniach przydomowych.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.05.2016r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwiniak
mgr Paweł Dziwiniak