

Gózd dnia 20.05.2016r.

**Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowę Kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Podgóra”
podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz 907
z późn. zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.**

Pytanie nr 1

Zamawiający określił w kryterium porównywalności pomp, że wszystkie pompy muszą pochodzić od jednego producenta. Czy dotyczy to tylko pomp w pompowniach przydomowych czy też wszystkich pomp w tym także pomp do pompowni sieciowych?

Odpowiedź:

Ze względu na obniżenie kosztów eksploatacji sieci kanalizacyjnej Zamawiający wymaga aby wszystkie pompy, zarówno z pompowni przydomowych, jak i pompowni sieciowych, pochodziły od jednego producenta.

Pytanie nr 2

Zamawiający podał w kryterium porównywalności pomp pompowni przydomowych wymaganie: „Dostarczane pompy muszą mieć parametry hydrauliczne i energetyczne w pełnym zakresie charakterystyk zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną wykonawczą dla poszczególnych pompowni i przepompowni”. Czy zamawiający może doprecyzować ten punkt i podać punkty charakterystyczne, tak jak zrobił dla pomp w pompowni sieciowej?

Odpowiedź:

Pompy muszą posiadać nw. parametry Wykres pracy pompy musi być certyfikowany wg. normy ISO 9906 GR2 Annex A1/A2.

Jeżeli parametry hydrauliczne pomp będą się różnić o więcej niż 3% od podanych punktów pracy, należy przeprowadzić nowe obliczenia kanalizacji ciśnieniowej.

	Q l/s	H m
1	0,1	20,8
2	0,5	19,4
3	1	17,4
4	1,5	15,15
5	2	12,65
6	2,5	10
7	3	7,1
8	3,5	4

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie kryteriów równoważności noży tnących w pompach do pompowni przydomowych.

Odpowiedź:

Nóż tnący musi rozdrabniać zanieczyszczenia do wielkości poniżej 2mm.

Nóż i pierścień tnący pompy musi być wykonany ze stali nierdzewnej utwardzonej do min. 58 HRC o parametrach nie gorszych niż 1.4528

Pytanie nr 4

Czy pompy w pompowniach przydomowych muszą być zasprężane na stopach sprzęgających przytwierdzonych do dna pompowni, czy dopuszczalne jest użycie zawiesi hakowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawiesia hakowe, pod warunkiem, że rurowa prowadnica pompy będzie wyprowadzona pod sam włącz pompowni, tak aby można było zasprężać pompę do zalanej pompowni.

Zawiesia hakowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej i być oparte na belce wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej.

W przypadku zastosowania zawiesi hakowych zawór zwrotny nie może być sprzężony z zawiesiem i musi być zamontowany w pionie.

Zasuwa odcinająca musi się znajdować na poziomej części rurociągu i mieć wyprowadzoną pod włącz, sztycę z kurkiem, tak aby było możliwe jej zamykanie i otwieranie z poziomu terenu

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie równoważnych wykonan materiałowych pomp sieciowych i pomp przydomowych.

Odpowiedź:

Pompy do pompowni sieciowych:

Korpus silnika:	żeliwo EN-GJL-250
Korpus tłoczny:	żeliwo EN-GJL-250
Wirnik:	żeliwo EN-GJL-250
Wał:	stal nierdzewna 1.4021 (AISI 420)
Elementy łączące:	stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)

Pompy do pompowni przydomowych:

Korpus silnika:	żeliwo EN-GJL-250 lub stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
Korpus tłoczny:	żeliwo EN-GJL-250
Wirnik:	żeliwo EN-GJL-250
Wał:	stal nierdzewna 1.4021 (AISI 420)
Elementy złączne:	stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316)
Nóż tnący:	stal nierdzewna 1.4528 utwardzona do 58 HRC

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie kryteriów porównywalności pompowni przydomowych.

Odpowiedź:

Pompownie przydomowe należy zrobić zgodnie z wymaganiami projektowymi oraz z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania do przetargu

Przydomowe przepompownie ścieków z fekaliami muszą spełniać wymagania normy PN-EN12050-1 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i działania”.

Armatura musi być certyfikowana do użycia w ściekach sanitarnych

Orurowanie pompowni należy wykonać ze stali nierdzewnej

Pytanie nr 7

W wymaganiach Zamawiający podał, że zbiorniki pompowni muszą mieć średnicę $\phi = 1000\text{mm}$. Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki o średnicy $\phi = 800\text{mm}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zbiorniki $\phi 800\text{mm}$ ze specjalnie ukształtowanym dnem w kształcie kuli, zmniejszającym pojemność martwą pompowni i ułatwiającym osuwanie się zanieczyszczeń stałych w kierunku pompy.

Pytanie nr 8

Zamawiający określił dokładny wymiar szafki sterowniczej dla pompowni przydomowych. Czy Zamawiający podtrzymuje to kryterium? Czy wystarczy aby obudowa szafki sterowniczej mogła pomieścić wszystkie potrzebne aparaty sterujące i kontrolujące.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z podania dokładnych wymiarów szafy sterowniczej. Wykonawca musi dostarczyć taką obudowę szafki sterowniczej, aby zmieściły się w nim wszystkie aparaty sterujące kontrolujące. Szafka powinna spełniać parametry nie gorsze niż: IP 65, klasa izolacji II, IK10

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.05.2016r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziemiński
mgr Paweł Dziemiński