

Gózd dnia 22.05.2012r.

### **Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowościach: Kiedrzyń i Małęczyn na terenie gminy Gózd”**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113,poz 759 z późn.zmianami) Wójt Gminy Gózd przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie nr 1**

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna została zaprojektowana z rur PVC SN8 kielichowych z uszczelką POWER-LOCK fi 200 mm oraz fi 160 mm. Rury produkowane w systemie Power-Lock stosowane są do sieci wodociągowych. Ponadto nie ma rur z uszczelką typu Power-Lock o średnicy 200 mm. W związku z powyższym czy rury użyte do wykonania zadania muszą mieć uszczelkę Power-LOCK, czy mogą być wykonane w innym systemie i mieć określoną wytrzymałość oraz zapewniać szczelność wykonanego kanału?

#### **Odpowiedź:**

Rury użyte do wykonania zadania muszą mieć uszczelkę montowaną fabrycznie dowolnego systemu, mieć określoną wytrzymałość oraz zapewnić szczelność wykonanego kanału.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.05.2012r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.