

ROŚiMK 6220.6.2022

Gózd, dnia 30.12.2022 r.

DECYZJA
WÓJTA GMINY GÓZD
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pana Kamila Fedorowicza Prezesa Zarządu Polska Energia Fotowoltaiczna Sp. z o.o. z dnia 09.08.2022 r. (data wpływu 16.08.2022r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej „PEF PV 017” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji zlokalizowanych na części działek nr ewid. 545 i 546/2, Gmina Gózd, obręb Małęczyn”

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej „PEF PV 017” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji zlokalizowanych na części działek nr ewid. 545 i 546/2, Gmina Gózd, obręb Małęczyn”

I. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PEF PV 017” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji zlokalizowanych na części działek 545 i 546/2, Gmina Gózd, obręb Małęczyn. Z przedłożonej informacji wynika, że całkowita powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 2,60 ha. Powierzchnia terenu, na którym planuje się zamontowanie urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej, kontenerowej stacji trafo i magazynów energii nie będą przekraczać 2,34 ha. Wspomniana powierzchnia obejmuje zamontowanie wszystkich elementów infrastruktury wymaganych do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Instalacja składać się będzie z:

- paneli fotowoltaicznych (do 4500 sztuk), umieszczonych na konstrukcji wsporczej (stołach fotowoltaicznych) w rzędach,
- konstrukcji wsporczej (stołów fotowoltaicznych) składającej się ze stalowej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących, stoły fotowoltaiczne mieścić się będą od 4 do 28 sztuk paneli każdy (w zależności od wyboru systemu montażowego);

- inwerterów fotowoltaicznych (do 40 sztuk), które zostaną zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi,
- opcjonalnie – magazynu energii (do 4 sztuk) kontenerowy obiekt posadowiony na gruncie lub konstrukcji wbijanej w grunt, przechowujący wytworzoną energię elektryczną,
- stacji transformatorowej (do 2 sztuk), umieszczonej w kontenerze, wyposażonej w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające, kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15kV, rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnic średniego napięcia,
- instalacji energetycznej stanowiącej połączenia kablowe między panelami a inwerterami, inwerterami a stacją trafo oraz stacją trafo a linią energetyczną.
- ogrodzenia.

Szacowana żywotność elektrowni wynosi 25-35 lat. Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w południowej części działki nr 545 w sąsiedztwie (ok. 25 m) od projektowanej lokalizacji paneli.

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie wymagała zużycia surowców i materiałów. Produkcja prądu w panelu fotowoltaicznym nie powoduje żadnej emisji zanieczyszczeń. Praca elektrowni fotowoltaicznej nie wiąże się z emisją hałasu. Elektrownie fotowoltaiczne stanowią źródło tzw. czystej energii. Ich wykorzystanie, dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku emisji do atmosfery CO₂, SO₂, NO_x i pyłów, co powoduje korzystne skutki środowiskowe.

Inwestycja nie będzie realizowana w rejonie występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). Najbliższy obszar Natura 2000 -obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013, oddalony jest o ok. 4,9 km od terenu planowanej inwestycji.

Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego realizowane będzie poprzez instalację indywidualnej misy olejowej dla pojedynczego transformatora. Misa olejowa wykonana będzie z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, a jej pojemność powinna wynosić minimum 110% zawartości oleju w transformatorze. Transformator umieszczony będzie w kontenerze. Połączenie kablowe poszczególnych rzędów odprowadzone zostanie podziemną linią zbiorczą do stacji automatycznej kontroli. Nie przewiduje się głębokich wykopów. Usunięty humus z terenu wyznaczonego do realizacji przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany na miejscu.

Zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych na etapie budowy zostanie ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego, właściwą technologię prac budowlanych oraz wybór lokalizacji placu i zaplecza budowy poza terenami szczególnie wrażliwymi na zanieczyszczenia. Eksploatacja oraz postoje sprzętu mechanicznego będą prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych substancjami ropopochodnymi. W przypadku awarii ewentualny wyciek substancji ropopochodnych zostanie zneutralizowany przez

zastosowanie sorbentów wchłaniających substancję zanieczyszczającą. W razie potrzeby tankowania sprzętu użytkowanego na terenie budowy wykorzystane zostaną maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejów, płynów eksploatacyjnych) do podłoża. Odpady powstałe podczas prac budowlanych wywiezie i zagospodaruje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonawca tych prac. Teren inwestycji będzie pokrywała roślinność segetalna i dziko rosnąca, która w przypadku takiej konieczności będzie wykaszana. Podczas eksploatacji farmy nie planuje się stosowania nawozów sztucznych, insektycydów i herbicydów.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga poboru wody, poza ilością potrzebną do mycia paneli raz lub dwa razy do roku. Mycie paneli będzie odbywało się przy użyciu wody bez domieszki jakiegokolwiek substancji czyszczącej. Na etapie realizacji zaplecze budowy będzie wyposażone w systemy odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci przenośnych toalet WC typu TOI-TOI. Nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowane jednostki. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza: obszarami wybrzeży, obszarami góorskimi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem zagrożonym powodzią.

Przedsięwzięcie planowane jest na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 405 Niecka Radomska. GZWP 405 jest typem zbiornika porowo-szczelinowym. Przedsięwzięcie planowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW200087, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni JCWPd 2100,4 km², RZGW w Warszawie.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych JCWP Pacynka o kodzie RW200017252689, obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnych Środkowej Wisły, Zlewnia Radomki, długość JCW 64,49 km, powierzchnia JCW 162,74 km², RZGW w Warszawie.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.1911).

Zgodnie z KIP, obszar, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, ze względu na silną antropopresję, charakteryzuje się niską różnorodnością przyrodniczą. Na terenach objętych planowaną inwestycją nie stwierdzono występowania gatunków roślin, grzybów (w tym porostów) oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne czy półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na siedliska łąkowe (nie znajdują się na terenie inwestycji) oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia:

1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi, montażem paneli i infrastruktury wraz z okablowaniem należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.
3. Wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po 1 sierpnia i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym.
4. Należy pozostawić prześwit wielkości minimum 20 cm pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią gruntu.
5. Do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.
6. Na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne.
7. Przy pracach konserwacyjnych dotyczących mycia paneli oraz utrzymania zieleni wokół farmy należy wykluczyć stosowanie substancji powierzchniowo czynnych i chemicznych środków ochrony roślin.
8. W celu dalszego ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz należy zastosować ogrodzenie w odcieniach szarości.
9. Możliwe do wykonania linie kablowe należy poprowadzić infrastrukturą podziemną.
10. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
11. Wodę na potrzeby socjalno – bytowe, technologiczne oraz do mycia paneli fotowoltaicznych dowozić na teren inwestycji we własnym zakresie np. w beczkownikach, butelkach lub pojemnikach.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uzasadnienie

W dniu 09.08.2022 roku (data wpływu 16.08.2022r.) na wniosek Inwestora - Polska Energia Fotowoltaiczna Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej „PEF PV 017” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z możliwością wydzielania mniejszych inwestycji

zlokalizowanych na części działek nr ewid. 545 i 546/2, Gmina Gózd, obręb Małęczyn”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane przez inwestora zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 10, obwieszczeniem – zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających znak: ROŚiMK 6220.6.2022 z dnia 24.08.2022 r. stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 KPA w związku z art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując o prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących stanowiska w tej sprawie.

Wniosek (uzupełniony w dniu 23.08.2022r.) wraz z przedłożoną dokumentacją w sprawie pismami znak: ROŚiMK 6220.6.2021 z dnia 24.08.2022 roku przesłano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Radomiu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radomiu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 07.09.2022 r. wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.4.435.1.287.2022.JM z dnia 02.09.2022r., w którym wyrażono opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PEF PV 017” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji zlokalizowanych na części działek 545 i 546/2, Gmina Gózd, obręb Małęczyn”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w opinii sanitarnej z dnia 09.09.2022 r. (data wpływu: 16.09.2022 r.) znak: ZNS.4810.72.2022 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

W dniu 09.09.2022 r. wpłynęło wezwanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące uzupełnienia dokumentacji o oświadczenie. Dnia 30.09.2022 r. Urząd Gminy w Goździe przesłał do RDOŚ wnioskowaną informację.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu znak: WOOS-I.4220.1406.2022.JC z dnia 07.12.2022 r. wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. Warunki te zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację prac poza obszarowymi formami ochrony przyrody oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewidują się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych uznano zatem, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Realizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian, nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Skala instalacji fotowoltaicznych o mocy do 2 MW nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska i negatywnie na nie oddziaływać.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 §1 kpa organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji, Wójt Gminy Gózd wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Wójt Gminy Gózd zawiadomił strony o zakończeniu prowadzonego postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy zawiadomieniem- obwieszczeniem znak: ROŚiMK 6220.6.2022 z dnia 08.12.2022 r. W toku prowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeka się jak w sentencji decyzji, pod warunkiem zachowania zapisów dot. ochrony środowiska zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej „PEF PV 017” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji zlokalizowanych na części działek 545 i 546/2, Gmina Gózd, obręb Małęczyn”. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Gózd, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dzięwił

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Radomiu.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu.
- Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142)

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.12.2022 r.
ROŚiMK.6220.6.2022

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „PEF PV 017” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji zlokalizowanych na części działek nr 545 i 546/2, Gmina Gózd, obręb Małęczyn”

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie

Polska Energia Fotowoltaiczna Sp. z o.o, ul. 1-go Maja 32, 22-420 Skierbieszów

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:

Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki o nr 545 i 546/2, obręb Małęczyn, gmina Gózd.

4. Opis przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PEF PV 017” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną, z możliwością wydzielenia mniejszych inwestycji.

Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi 2,6 ha, natomiast planowana powierzchnia inwestycji wynosić będzie do 2,34 ha.

Instalacja składać się będzie z:

- paneli fotowoltaicznych (do około 4500 sztuk), umieszczonych na konstrukcji wsporczej w rzędach,
- konstrukcji wsporczej (stołów fotowoltaicznych) składającej się ze stalowej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących, stoły fotowoltaiczne mieścić się będą od 4 do 28 sztuk paneli każdy (w zależności od wyboru systemu montażowego);
- inwerterów fotowoltaicznych (do 40 sztuk), które zostaną zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi,
- opcjonalnie – magazynu energii (do 4 sztuk) kontenerowych obiekt posadowiony na gruncie lub konstrukcji wbijanej w grunt, przechowujący wytworzoną energię elektryczną,
- stacji transformatorowej (do 2 sztuk), umieszczonej w kontenerze, wyposażonej w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające, kontener jako abonencka stacja elektroenergetyczna składa się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15kV, rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnic średniego napięcia,
- instalacji energetycznej stanowiącej połączenia kablowe między panelami a inwerterami, inwerterami a stacją trafo oraz stacją trafo a linia energetyczną.
- ogrodzenia.

WÓJT GMINY GOZD
[Podpis]
mgr Paweł Dziewit

