

**DECYZJA
WÓJTA GMINY GÓZD
z dnia 1 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Inwestora – Filar Energii sp. z o.o. z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 88, 89/4, obręb Klwatka w gminie Gózd”.

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 88, 89/4, obręb Klwatka w gminie Gózd”.

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 88, 89/4, obręb Klwatka, gmina Gózd. Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi około 3,07 ha, natomiast planowana powierzchnia inwestycji wynosić będzie około 1,4 ha.

Instalacja składać się będzie z:

- paneli fotowoltaicznych (maksymalnie 3300 szt.), które zostaną umieszczone na konstrukcji wsporczej (stołach fotowoltaicznych) w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp (2m – 10m), przestrzeń pomiędzy rzędami paneli pozostanie biologicznie czynna, panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 15 do 35 stopni:
- konstrukcji wsporczej (stołów fotowoltaicznych) składającej się ze stalowej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących; stoły fotowoltaiczne wbijane będą w grunt w technologii bezfundamentowej na głębokość min. 1,5 m;

- inwerterów fotowoltaicznych (maksymalnie 20 sztuk), inwertery zostaną zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi;
- jednego opcjonalnego magazynu energii – kontenerowego obiektu posadowionego na gruncie lub konstrukcji wbijanej w grunt, przechowującego wytworzoną energię elektryczną ;
- jednej kontenerowej stacji transformatorowej, składającej się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnic średniego napięcia , wyposażonej w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające; obiekt prefabrykowany, posiadający nieprzeziąkliwą podłogę, monolityczny żelbetowy fundament zawierający wydzieloną szczelną misę olejową przystosowaną do pomieszczenia 110% oleju w przypadku awarii transformatora.
- instalacji energetycznej stanowiącej połączenia kablowe między panelami a inwerterami, inwerterami a stacją transformatorową oraz stacją transformatorową a linią energetyczną;
- ogrodzenia.

Inwestycja nie będzie realizowana w rejonie występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). Najbliższymi obszarami Natura 2000 są: obszary specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013, oddalony o ok. 3,12 km od terenu planowanej inwestycji oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035, oddalony o około 3,94 km od terenu planowanej inwestycji.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.
3. Wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po 1 sierpnia i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym.
4. Należy pozostawić prześwit wielkości minimum 15 cm pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią gruntu.
5. Do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.
6. Na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne.

7. W celu dalszego ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz należy zastosować ogrodzenie w odcieniach szarości.
8. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uzasadnienie

W dniu 26.08.2021 roku na wniosek Pełnomocnika Inwestora – Filar Energii sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 88, 89/4, obręb Klwatka w gminie Gózd”**.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane przez inwestora zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczeniem – zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających znak: ROŚiMK 6220.5.2021 z dnia 16.09.2021 r. stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując o prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących stanowiska w tej sprawie.

Wniosek wraz z przedłożoną dokumentacją w sprawie pismami znak: ROŚiMK 6220.5.2021 z dnia 16.09.2021 roku przesłano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Radomiu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radomiu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 01.10.2021r. wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.4.435.1.297.2021.SP z dnia 28.09.2021r., w którym wyrażono opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 88, 89/4, obręb Klwatka w gminie Gózd”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w opinii sanitarnej z dnia 27.09.2021 r. (data wpływu: 01.10.2021 r.) znak: ZNS.4810.96.2021 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie znak: WOOŚ-I.4220.1534.2021.JC z dnia 06.10.2021 r. (data wpływu 07.10.2021 r.) wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Powierzchnię pod przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne stanowią grunty rolne. Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji nie jest zagospodarowany. Planowana inwestycja nie wymaga usuwania i drzew oraz krzewów. Działki graniczą bezpośrednio z drogą, terenami rolnymi i zadrzewionymi oraz pojedynczą zabudową jednorodzinną. Z KIP wynika, najbliższej położony budynek mieszkalny objęty ochroną akustyczną znajduje się w odległości ponad 150 m od projektowanej stacji transformatorowej.

Obszar, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia stanowi typowy teren rolniczy i ze względu na silną antropopresję, charakteryzuje się niską różnorodnością przyrodniczą.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne czy półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na siedliska łęgowe oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie odbywał się pobór wody, nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe, z wyjątkiem etapu realizacji podczas którego zaplecze będzie wyposażone w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet WC.

Podczas funkcjonowania instalacji nie będą powstawać ścieki technologiczne ani bytowe. Wody opadowe i roztopowe będą spływać powierzchniowo po panelach do gleby.

Nie przewiduje się magazynowania odpadów na terenie instalacji. Wszystkie powstałe odpady będą gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i transportu.

W trakcie budowy należy podjąć działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych.

Teren przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza obszarami objętymi ochroną i nie jest zlokalizowany na: obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną w tym strefach ochronnych ujęć wód oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie wymagała użycia surowców i materiałów. Praca elektrowni fotowoltaicznej nie wiąże się z emisją hałasu.

Elektrownie fotowoltaiczne stanowią źródło tzw. czystej energii. Ich wykorzystanie, dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku emisji do atmosfery CO₂, SO₂, Nox i pyłów, co powoduje korzystne skutki środowiskowe.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację prac poza obszarowymi formami ochrony przyrody oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych uznano zatem, że nałożenie obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Skala instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska i negatywnie na nie oddziaływać.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 §1 kpa organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji, Wójt Gminy Gózd wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Gózd zawiadomił strony o zakończeniu prowadzonego postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy zawiadomieniem- obwieszczeniem znak: ROŚiMK 6220.5.2021 z dnia 13.10.2021 r. W toku prowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeka się jak w sentencji decyzji, pod warunkiem zachowania zapisów dot. ochrony środowiska zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 88, 89/4, obręb Klwatka w gminie Gózd”. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Gózd, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Radomiu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 – Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546)

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.12.2021 r.
ROŚiMK.6220.5.2021

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2021 r. poz 247 z ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 88, 89/4, obręb Klwatka w gminie Gózd.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie

Filar Energii Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166/0.03, 18-400 Łomża

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:

Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki o nr 88 oraz 89/4, obręb Klwatka, gmina Gózd.

4. Opis przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ew. 88, 89/4, obręb Klwatka, gmina Gózd.

Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi około 3,07 ha, natomiast planowana powierzchnia inwestycji wynosić będzie około 1,4 ha.

Instalacja składać się będzie z:

- paneli fotowoltaicznych (maksymalnie 3300 szt), które zostaną umieszczone na konstrukcji wsporczej (stołach fotowoltaicznych) w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odpowiedni odstęp (2m – 10m), przestrzeń pomiędzy rzędami paneli pozostanie biologicznie czynna, panele będą skierowane w stronę południową i nachylone do ziemi pod kątem od 15 do 35 stopni;
- konstrukcji wsporczej (stołów fotowoltaicznych) składającej się ze stalowej ramy, aluminiowych, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących; stoły fotowoltaiczne wbijane będą w grunt w technologii bezfundamentowej na głęb. min. 1,5 m;
- inwerterów fotowoltaicznych (maksymalnie 20 sztuk), inwertery zostaną zamontowane na konstrukcji pod panelami fotowoltaicznymi;- jednego opcjonalnego magazynu energii – kontenerowego obiektu posadowionego na gruncie lub konstrukcji wbijanej w grunt, przechowującego wytworzoną energię elektryczną ;
- jednej kontenerowej stacji transformatorowej, składającej się z komory obsługi, komory transformatora 0,4/15 kV, rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnic średniego napięcia, wyposażonej w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające; obiekt prefabrykowany, posiadający nieprzeziąkliwą podłogę, monolityczny żelbetowy fundament zawierający wydzieloną szczelną misę olejową przystosowaną do pomieszczenia 110% oleju w przypadku awarii transformatora.
- instalacji energetycznej stanowiącej połączenia kablowe między panelami a inwerterami, inwerterami a stacją transformatorową oraz stacją transformatorową a linią energetyczną;
- ogrodzenia.

WOJ. GMINY GOZD
[Podpis]
mgr Paweł Dzięwił

