

Gózd, dnia 03.12.2021 r.

ROŚiMK 6220.6.2021

DECYZJA
WÓJTA GMINY GÓZD
z dnia 3 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Bukały Pełnomocnika Inwestora – SPV SOLAR 13 Sp. z o.o. z dnia 02.09.2021 r. (data wpływu 06.09.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV GÓZD” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr 1020, 1021, obręb Gózd, gmina Gózd”.

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV GÓZD” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr 1020, 1021, obręb Gózd, gmina Gózd”.

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej „PV Gózd” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW na działkach o nr ew. 1020 i 1021, obręb Gózd w miejscowości Gózd, gmina Gózd. Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi 3,9686 ha, natomiast planowana powierzchnia inwestycji wynosić będzie do 2,9390 ha.

Instalacja składać się będzie z:

- do 5556 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie większej niż 2 MW, umieszczonych w rzędach, które w ramach jednego rzędu połączone zostaną za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach (słupkach wkręconych lub wbitych w grunt);
- inwertery;

- kontenerowa stacja transformatorowa (abonencka stacja elektroenergetyczna składająca się z komory obsługi, komory transformatora nn/SN, rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnic średniego napięcia) – 2 sztuki;
- kontener techniczny – 2 sztuki;
- przyłącza do istniejącej sieci elektroenergetycznej;
- drogi wewnętrzne i plac gruntowy;
- ogrodzenia.

Inwestycja nie będzie realizowana w rejonie występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). Najbliższymi obszarami Natura 2000 są: obszary specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013, oddalony o ok. 0,6 km od terenu planowanej inwestycji oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035, oddalony o około 3,0 km od terenu planowanej inwestycji.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, w tym związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję, przy udziale nadzoru przyrodniczego specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu zoologii, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.
3. Wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po 1 sierpnia i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym.
4. Należy pozostawić prześwit wielkości minimum 15 cm pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią gruntu.
5. Do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.
6. Na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o oś.

Uzasadnienie

W dniu 06.09.2021 roku na wniosek Pana Mateusza Bukały Pełnomocnika Inwestora – SPV Solar 13 Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie Elektrowni Słonecznej „PV GÓZD” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr 1020, 1021, obręb Gózd, gmina Gózd”**.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane przez inwestora zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczeniem – zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających znak: ROŚiMK 6220.6.2021 z dnia 17.09.2021 r. stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując o prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących stanowiska w tej sprawie.

Wniosek wraz z przedłożoną dokumentacją w sprawie pismami znak: ROŚiMK 6220.6.2021 z dnia 17.09.2021 roku przesłano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Radomiu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radomiu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 01.10.2021r. wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.4.435.1.298.2021.KB z dnia 28.09.2021r., w którym wyrażono opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV GÓZD” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr 1020, 1021, obręb Gózd, gmina Gózd”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w opinii sanitarnej z dnia 01.10.2021 r. (data wpływu: 06.10.2021 r.) znak: ZNS.4810.98.2021 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie znak: WOOŚ-I.4220.1542.2021.JC z dnia 06.10.2021 r. (data wpływu 07.10.2021 r.) wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazała na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. Warunki te zostały wprowadzone do niniejszej decyzji.

Powierzchnię pod przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne stanowią grunty rolne. Inwestycja zostanie zlokalizowana wyłącznie na gruntach klas IV i gorszych. Po wykonaniu

instalacji w czasie eksploatacji elektrowni słonecznej teren biologicznie czynny zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej tzn. planuje się zasianie trawy, która będzie koszona i usuwana co najmniej raz w roku. Na obszarze inwestycji nie planuje się wykonania fundamentów pod konstrukcje montażowe paneli fotowoltaicznych przez co profil gruntu pozostanie bez zmian (nie licząc fundamentów prefabrykowanych pod kontenery). Powierzchnia przedmiotowych działek dla części planowanej zabudowy obecnie jest użytkowana rolniczo. Nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt i roślin posiadających status ochrony prawnej oraz migracji zwierząt kopytnych. Z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia nie będzie miała ona wpływu na bioróżnorodność terenów sąsiadujących. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na siedliska łąkowe oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie odbywał się pobór wody, nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe, z wyjątkiem etapu realizacji podczas którego zaplecze będzie wyposażone w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet WC. Podczas funkcjonowania instalacji nie będą powstawać ścieki technologiczne ani bytowe. Wody opadowe i roztopowe będą spływać powierzchniowo po panelach do gleby.

Zaplecze budowy będzie tymczasowo utwardzone oraz wyposażone w sorbenty na wypadek awarii. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie używany sprawny technicznie sprzęt. Będzie prowadzona właściwa gospodarka paliwowa, zapobiegająca niekontrolowanym wyciekom do gruntu, paliw, smarów i innych niebezpiecznych materiałów ropopochodnych. Serwisowanie i naprawa sprzętów będzie się odbywała poza terenem inwestycji. Woda będzie używana do celów spożywczo – sanitarnych dla pracowników i będzie dostarczana w pojemnikach.

Nie przewiduje się magazynowania odpadów na terenie instalacji. Wszystkie powstałe odpady będą gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i transportu.

W trakcie budowy należy podjąć działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych.

Teren przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza obszarami objętymi ochroną i nie jest zlokalizowany na: obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łąkowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną w tym strefach ochronnych ujęć wód oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie wymagała użycia surowców i materiałów. Praca elektrowni fotowoltaicznej nie wiąże się z emisją hałasu.

Elektrownie fotowoltaiczne stanowią źródło tzw. czystej energii. Ich wykorzystanie, dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku emisji do atmosfery CO₂, SO₂, NO_x i pyłów, co powoduje korzystne skutki środowiskowe.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację prac poza obszarowymi formami ochrony przyrody oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych uznano zatem, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 §1 kpa organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji, Wójt Gminy Gózd wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


Wójt Gminy Gózd zawiadomił strony o zakończeniu prowadzonego postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy zawiadomieniem- obwieszczeniem znak: ROŚiMK 6220.6.2021 z dnia 13.10.2021 r. W toku prowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeka się jak w sentencji decyzji, pod warunkiem zachowania zapisów dot. ochrony środowiska zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej „PV GÓZD” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr 1020, 1021, obręb Gózd, gmina Gózd”. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Gózd, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Renata Dzięwił

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Radomiu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 – Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546)

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.12.2021 r.
ROŚIMK.6220.6.2021

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2021 r. poz 247 z ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia

„Budowa Elektrowni Słonecznej „PV GÓZD” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie na działkach nr 1020, 1021, obręb Gózd, gmina Gózd”.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie

SPV SOLAR 13 Sp. z o.o. Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wnioski oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:

Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki o nr 1020 oraz 1021, obręb Gózd, gmina Gózd.

4. Opis przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie elektrowni słonecznej „PV GÓZD” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacjami transformatorowymi o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie.

Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi 3,9686 ha, natomiast planowana powierzchnia inwestycji wynosić będzie do 2,9390 ha.

Instalacja składać się będzie z:

- do 5556 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie większej niż 2 MW, umieszczonych w rzędach, które w ramach jednego rzędu połączone zostaną za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach (słupkach wkręconych lub wbitych w grunt);
- inwertery;
- kontenerowa stacja transformatorowa (abonencka stacja elektroenergetyczna składająca się z komory obsługi, komory transformatora nn/SN, rozdzielnic niskiego napięcia oraz rozdzielnic średniego napięcia) – 2 sztuki;
- kontener techniczny – 2 sztuki;
- przyłącza do istniejącej sieci elektroenergetycznej;
- drogi wewnętrzne, plac gruntowy i ogrodzenia.

Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach. Będą połączone za pomocą stalowych lub aluminiowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wbijanych bezpośrednio w grunt na głębokość ok. 2,5 m p.p.t. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana będzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerterów, a z inwerterów trasami kablowymi do transformatora. Inwestor planuje zastosować transformator suchy lub olejowy wraz ze szczelną misą, zabezpieczającą w 100% przed przedostaniem się oleju z transformatora do środowiska gruntowo – wodnego. Kablowa linia SN będzie układana na głębokość ok 80-130 cm. Urobek z wykopów pod trasy kablowe zostanie w całości ponownie wykorzystywany do zasypania przewodów. Nie przewiduje się głębokich i długotrwałych wykopów związanych z realizacją inwestycji. Wykop pod stacją transformatorową, będzie głęboki na ok. 110 cm. Nie przewiduje się odwadniania wykopów.

