

Gózd, dnia 16.02.2022 r.

ROŚiMK 6220.9.2021/22

**DECYZJA
WÓJTA GMINY GÓZD
z dnia 16 lutego 2022 roku**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Czaban Prezesa Zarządu Enea Nowa Energia Sp. z o.o. z dnia 25.10.2021 r. (data wpływu 02.11.2021r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 517/1 obręb Kolonia Kłonówek w gminie Gózd**”.

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 517/1 obręb Kolonia Kłonówek w gminie Gózd”.

I. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 517/1 obręb Kolonia Kłonówek w gminie Gózd. Całkowita powierzchnia ww. działek wynosi 2,33 ha, natomiast planowana powierzchnia inwestycji wynosić będzie do 2,21 ha.

Instalacja składać się będzie z:

- około 5796 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 400 Wp;
- konstrukcja stalowo – aluminiowa;
- stacja transformatorowa 0,4/15 kV;
- inwertery;
- drogi wewnętrzne;
- infrastruktura naziemna i podziemna;
- linie kablowe energetyczno – światłowodowe;
- przyłącza elektroenergetyczne;
- ogrodzenia.

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 405 (Niecka Radomska), typ zbiornika: szczelinowy, porowo-szczelinowy oraz w Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW200087, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, a także W obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych oznaczonej kodem RW200017236669 Mucha.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zm.). Najbliższymi obszarami Natura 2000 są: obszary specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013, oddalony o ok. 5,5 km od terenu planowanej inwestycji oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035, oddalony o około 7,7 km od terenu planowanej inwestycji.

II. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
2. Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac.
3. Wykaszanie roślinności pomiędzy rzędami paneli należy wykonywać po 1 sierpnia i prowadzić je od środka farmy w kierunku zewnętrznym.
4. Należy pozostawić prześwit wielkości 20 cm pomiędzy ogrodzeniem, a powierzchnią gruntu.
5. Do ewentualnego obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.
6. Na panelach fotowoltaicznych należy zastosować powłoki antyrefleksyjne.
7. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

Uzasadnienie

W dniu 02.11.2021 roku na wniosek Inwestora ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 517/1 obręb Kolonia Kłonówek w gminie Gózd”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane przez inwestora zgodnie § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczeniem – zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających znak: ROŚiMK 6220.9.2021 z dnia 05.11.2021 r. stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 w związku z art. 74 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informując o prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących stanowiska w tej sprawie.

Wniosek wraz z przedłożoną dokumentacją w sprawie pismami znak: ROŚiMK 6220.9.2021 z dnia 05.11.2021 roku przesłano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Radomiu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Radomiu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 19.11.2021r. wpłynęło pismo Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.4.435.1.364.2021.KB z dnia 16.11.2021r., z prośbą o uzupełnienie KIP. Dnia 02.12.2021 r. wezwano Inwestora do uzupełnienia karty. W dniu 22.12.2021 r. wpłynęło pismo z dnia 20.12.2021 r. wraz z uzupełnioną kartą informacji przedsięwzięcia. Urząd Gminy w Goździe dnia 27.12.2021 r. przekazał do PGW WP uzupełnioną KIP. Dnia 10.01.2022 r. wpłynęło pismo Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.4.435.1.364.2021.KB z dnia 04.01.2022 r. w którym wyrażono opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 517/1 obręb Kolonia Kłonówek w gminie Goźd”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie znak: WOOS-I.4220.1851.2021.JC z dnia 25.11.2021 r. (data wpływu 26.11.2021r.) wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia. Warunki te zostały wprowadzone do niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w opinii sanitarnej z dnia 23.11.2021 r. (data wpływu: 29.11.2021 r.) znak: ZNS.4810.107.2021 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.

Powierzchnię pod przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne stanowią grunty orne klasy IV, V, VI, które nie są wykorzystywane rolniczo. Planowana inwestycja nie wymaga usuwania i drzew oraz krzewów.

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne czy półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na

przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na siedliska łąkowe oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

W celu ochrony zwierząt wskazano na konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Na etapie realizacji inwestycji zaplecze budowy będzie wyposażone w sorbenty na wypadek awarii. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie używany sprawny technicznie sprzęt. Będzie prowadzona właściwa gospodarka paliwowa, zapobiegająca niekontrolowanym wyciekom do gruntu paliw, smarów i innych niebezpiecznych materiałów ropopochodnych. Woda będzie używana do celów spożywczo – sanitarnych dla pracowników i będzie dostarczana w pojemnikach.

Na terenie planowanej inwestycji nie będzie odbywał się pobór wody, nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe, z wyjątkiem etapu realizacji podczas którego zaplecze będzie wyposażone w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych w postaci montażu przenośnych toalet WC.

Podczas funkcjonowania instalacji nie będą powstawać ścieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe będą spływać powierzchniowo po panelach do gleby.

Nie przewiduje się magazynowania odpadów na terenie instalacji. Wszystkie powstałe odpady będą gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i transportu.

W trakcie budowy należy podjąć działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych.

Teren przeznaczony pod inwestycję, znajduje się poza obszarami objętymi ochroną i nie jest zlokalizowany na: obszarach wodno – błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łąkowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną w tym strefach ochronnych ujęć wód oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie wymagała użycia surowców i materiałów. Praca elektrowni fotowoltaicznej nie wiąże się z emisją hałasu. Elektrownie fotowoltaiczne stanowią źródło tzw. czystej energii. Ich wykorzystanie, dzięki zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii, przyczynia się do spadku emisji do atmosfery CO₂, SO₂, NO_x i pyłów, co powoduje korzystne skutki środowiskowe.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację prac poza obszarowymi formami ochrony przyrody oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewidują się, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych uznano zatem, że nałożenie obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Realizacja przedsięwzięcia w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian, nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru. Skala instalacji fotowoltaicznych do 2,5 MW mocy nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska i negatywnie na nie oddziaływać.

W związku z tym, że zgodnie z art. 104 §1 kpa organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji, Wójt Gminy Gózd wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Gózd zawiadomił strony o zakończeniu prowadzonego postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy zawiadomieniem- obwieszczeniem znak: ROŚiMK 6220.9.2021 z dnia 17.01.2022 r. r. W toku prowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeka się jak w sentencji decyzji, pod warunkiem zachowania zapisów dot. ochrony środowiska zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 517/1 obręb Kolonia Kłonówek w gminie Gózd”. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Gózd. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Gózd, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT GMINY GÓZD

mgr Paweł Dziewit

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Radomiu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 – Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546)

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.02.2022 r.
ROSiMK.6220.9.2021/22

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2021 r. poz 247 z ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia

„Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 517/1 obręb Kolonia Kłonówek w gminie Gózd”.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie

ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wnioszek oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:

Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działkę o nr 517/1, obręb Kolonia Kłonówek, gmina Gózd.

4. Opis przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 517/1. Całkowita powierzchnia ww. działki wynosi 2,33 ha, natomiast planowana powierzchnia inwestycji wynosić będzie do 2,21 ha.

Instalacja składać się będzie z:

- około 5796 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 400 Wp;
- konstrukcja stalowo – aluminiowa;
- stacja transformatorowa 0,4/15 kV;
- inwertery;
- drogi wewnętrzne;
- infrastruktura naziemna i podziemna;
- linie kablowe energetyczne – światłowodowe;
- przyłącza elektroenergetyczne;
- ogrodzenia.

Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach w odległości od 5m – 9m. Będą połączone za pomocą stalowych lub aluminiowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wbijanych bezpośrednio w grunt za pomocą technologii kafarowania. Nie będą wyposażone w zintegrowany system magazynowania energii (akumulatory). Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana będzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerterów, a z inwerterów trasami kablowymi do transformatora. Inwestor planuje zastosować stację transformatorową 0,4/15 kV.

WÓJT GMINY GÓZD
Dziwilk
mgr Paweł Dziwilk

