



Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
22-632 71/2 / 8 ZP/AS/2011
tel./fax 048 320 23 57; 384 04 01
Regon 672982741 NIP 7962591373

dla rozwoju Mazowsza

Gózd, dnia 01.06.2011 r.

***Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia***

Dotyczy postępowania na roboty budowlane w budynkach PSP i PG i Przedszkola w Goździe.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy można zastosować drzwi do wiatrołapu otwierane ręcznie jednoskrzydłowe o szerokości 1 m (poz. 27 Przedmiaru robót).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza drzwi do wiatrołapu otwierane ręcznie jednoskrzydłowe o szerokości 1 m z siłownikiem.

Pytanie nr 2

Czy można zastosować zamiennie obudowę szybu windowego płytami warstwowymi z warstwą styropianu grubości 145 cm/ płyta warstwowa jest zabudowana z dwóch stron blachą a w środku styropian stosowany w ogólnym budownictwie.


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy szybu windowego płytami warstwowymi z warstwą styropianu grubości 145 cm (płyta warstwowa zabudowana z dwóch stron blachą a w środku styropian – stosowany w ogólnym budownictwie).

Kolorystykę płyt uzgodnić z Zamawiającym przed wykonaniem.

Równocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulegnie zmianie.

Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część.

DYREKTOR

inż. Józef Drab