

Zp.341/3/5/ZEAS/08

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: **wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na „Docieplenie Sali gimnastycznej oraz łączników przy Publicznym Gimnazjum w Gośdzie „ .**

Zamawiający, tj. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gośdzie otrzymał w dniu 03 czerwca 2008r. następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Pytanie 1.

Proszę o podanie grubości ocieplenia (ściany, ościeża) oraz rodzaju tynku wymaganego przez dokumentację (akrylowy, silikonowy, silikatowy, mineralny) .

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmian.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień :

**Grubość ocieplenia : - ścian 10 cm
- ościeży 3 cm**

Tynk akrylowy dekoracyjny

Dyrektor

inż. Józef Drab