

Zp.271/2/7/ZEAS/2013

Zespół Ekonomiczno Administracyjny

Szkół w Goździe

26-634 Gózd, ul. Radomska 7

tel./fax 048 320 23 57; 384 04 01

Regon 672982741 NIP 796200276

## Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na :

„Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi **ARIM SPORT/ Double 4.0**.

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie po.....we, współczynnik odbicia ..... muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy – jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa - parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śl.....ś) i „amortyzacja uderzenia”. W przypadku proponowanego przez nas systemu - tzw. „.....nty –urazowości” (w poniz.....be!i – „ Amortyzacja uderzenia”) wynosi 58 % energii uderzenia wywracającego się ucznia, zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa układu Mięśniowo-..... doo 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Stosowana przez nas wykładziny świetnie sprawdzają się na całym świecie, zarówno w przyszkolnych salach gimnastycznych jak i w halach sportowych „w których odbywają się I - ligowe rozgrywki wszystkich rodzajów gier zespołowych.

Jest to nawierzchnia

- naturalna - z linoleum,
- homogeniczna – a wi...jej warstwa ścierna wynosi 4 mm - jest tak zwaną wykładziną ścierną d..... dlatego jej trwałość to około 80 lat.
- tania w eksploatacji - bardzo niski koszt pielęgnacji,
- wielofunkcyjna - w przeciwieństwie do innych produktów, gwarancja nie obwarowana jest żadnym ograniczeniem dotyczącym urządzania na- niej spotkań pozasportowych typu akademie, bale, dyskoteki, które to imprezy nie powodują żadnych ujemnych skutków dla wykładziny.
- objęta prog..... cio letniej gwarancji fabrycznej.

W przypadku zgody na zastosowanie naszego systemu, po wykonaniu podłogi otrzymacie Państwo Świadectwo potwierdzające zgodność podłogi z normą PN 14904:2009.

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza o parametrach takich jak w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub lepszych.

Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 07.06.2013.

Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną część.

**Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.**

DYREKTOR  
  
inż. Józef Drab